



**Kabinet van de
Burgemeester**

Uw corresp. :
Mireille WALSCHAERT

Tel. : 02 464 04 72
Fax : 02 464 04 97

e-mail : mwalschaert@
1082berchem.irisnet.be

Ref. 134/2013

Sint-Agatha-Berchem, 27 mei 2013.

Aan de gemeenteraadsleden

Betreft : Gemeenteraad van 28-03-2013 – mondelinge vraag van Mevr. Van Den Broucke

Geachte Dames en Heren raadsleden,

Hierbij vindt u het antwoord op de mondelinge vraag van Mevrouw Van Den Broucke, gemeenteraadslid, betreffende punt 3 van de dagorde i.v.m. de overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikelen 234 en 236 van de Nieuwe Gemeentewet en meer bepaald betreffende het bijzonder lastenboek (BL) 2013/12 van de Stockopdracht «Onderhoudswerken, heropfrissing en aanpassing van de gebouwen - PROGRAMMA 2013 ».

In dit opzicht is het nodig de volgende elementen te herhalen en nader te bepalen :

Het gaat om een stockopdracht, wat inhoudt dat, rekening houdend met het aantal betrokken gebouwen, de verscheidenheid en heterogeniteit van de materialen en uitrustingen waaruit deze gebouwen gemaakt zijn, het niet realistisch is deze allemaal in detail te beschrijven. Enkel de meest representatieve posten zijn in het BL beschreven. Andere posten kunnen beschreven worden op het moment dat ze nodig zijn en men zal hiervoor de uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten toepassen.

De dienst Openbare Werken heeft de aanbevelingen van Mevrouw het gemeenteraadslid in acht genomen en sommige delen van het bijzonder lastenboek opnieuw geformuleerd. Dit betreft hoofdzakelijk :

- Met betrekking tot het milieu :
 - Het bijzonder lastenboek vermeldt reeds dat de gebruikte producten indien mogelijk over een Ecolabel moeten beschikken ;
 - Voor de schilderwerken : het lastenboek onderstreept dat de verf die gebruikt wordt acrylverf is (op basis van water) en dat deze geen organische en/of aromatische oplosmiddelen inhoudt.
- Met betrekking tot de houten deuren en kozijnen, om de inschrijvers de gelegenheid te geven een zo correct mogelijke prijs voor te leggen, hebben we bepaald dat de referentiedeur in HPL (High Pressure Laminate) is en de kozijnen in zuivere MDF (formaldehydevrij).

Met de meeste hoogachting.

In opdracht,
Voor de Gemeentesecretaris,
De Gedelegeerde Directeur,

Sandra GOEGBEUR

Voor de Burgemeester,
De Gedelegeerde Schepen,

Marc VANDE WEYER